

嘉義縣 108 年度各級學校防災計畫審查意見(國小)

- 梅山鄉、竹崎鄉 -

鄉鎮市	審查學校	審查意見
梅山鄉	梅山國小	1. (P1)表 1-1 學校基本資料少學校正面照片。 2. (P2)表 1-3 學校建築物說明為五棟，但是實際卻少視聽大樓的基本資料。 3. (P19)表 2-3 對外聯絡單位家長會長資料未填寫。 4. (P21)表 2-5 歷年校園事故統計表未填寫。 5. (P21) 表 2-6 災害潛勢評估結果為 104 年度，請列出最近三年潛勢。 6. (P29) 表 2-8 辦理時間 175.03.07 明顯有誤。 7. (P30) 表 2-9 辦理時間可擇 107.9.21 近日的演練成果。 8. (P36) 表 2-13 學校有五棟建物請列出每一棟的避難引導人員表。 9. (P38) 表 2-16 歷年災害防救計畫經費編列統計表未填寫。 10.1(P40) 表的日期請更新到 107 或 108 建物安檢日期。 11.(P71) 建物管理檢核表要更新 107 或 108 年度。 12.(P74-75)資料未更新。
	梅圳國小	1. (P2)表 1-3 學校建築物說明為二棟，但是只有一棟的基本資料；只有側面無正面照片。 2. (P6,P8)表 2-1 跟表 2-2 校長手機號碼不同，請查明後再更正。 3. (P31)表 2-13 依照表 1-3 學校建物說明有 2 棟，請再列出另一棟避難導引人員。 4. (P81)演練腳本第一行應該為 107 學年度或 108 年度。
	太平國小	1. (P26) 通報內容的學務主任侯龍德位在組織表內。 2. (P28) 校園事故統計表資料只到 101 年度，請更新至 108 年。 3. (P33) 歷年災害防救計畫經費編列統計表資料請更新到 108 年。 4. (P39) 表 3-1-1、建築設施耐震檢查表未填寫。 5. (P45) 表 3-2-2、各棟建築物避難引導人員表少兩棟宿舍的避難引導人員。 6. (P54-P55) 表 4-1-1、表 4-1-2 校園環境安全檢查表未填寫。 7. (P63) 表 4-2-2、各棟建築物避難引導人員表未填列兩棟宿舍的導引人員。 8. (P70) 表 5-1-1、校園周邊自我檢查表未填寫。 9. (P79)_表 5-2-2、各棟建築物避難引導人員表未填寫兩棟宿舍導引人員。 10.(P88-P89) 表 6-1-1、加油站，表 6-1-2、化工廠及石化設施未填

		寫，表 6-1-3、火災災害受災紀錄表未更新。 11.(P92) 表 6-1-4、火災預防管理編組未列宿舍部分。 12.(P104) 表 7-1-1、校園環境衛生調查表未更新日期。 13.最後附件缺校園災害防救計畫書簽核之掃描檔。
	太興國小	錯置為消防防護計畫書請修正改為防災計畫書，請至教育部防災教育資訊網(https://disaster.moe.edu.tw/)下載校園災害防救計畫範本。
	梅北國小	1. (P1) 學校基本資料為 104 學年度，請更新至 108 學年度。 2. (P3) 表 1-1-2、107 學年度學生人數學生人數 201 人與加總不合。 3. (P13) 圖 2-1-1、校園災害防救應變組織架構圖 與表 2-1-1、校園災害防救應變組織分工表 不符 少一個安全防護組。 4. (P20) 未列出學校歷年的災害潛勢，請至教育部防災教育資訊網(https://disaster.moe.edu.tw/) GIS 圖臺下載災害潛勢圖資相關資料，且須下載至 108 年度之資料。 5. (P25) 表 2-5-1、歷年災害防救計畫經費編列統計表未填寫。 6. (P29) 表 2-7-1、收容所總配置表未填寫。 7. (P33) 表 3-1-1、建築設施耐震檢查表未填寫。 8. (P39) 表 3-2-2、各棟建築物避難引導人員表依學校建物三棟填寫相關負責人員。 9. (P43) 表 3-2-4、急救、搶救器材一覽表未填寫放置地點。 10.(P49) 表 4-1-1、校園環境安全檢查表未填寫。 11.(P51) 表 4-1-2、校園環境安全檢查表未填寫。 12.(P58) 表 4-2-2、各棟建築物避難引導人員表依學校建物三棟填寫相關負責人員。 13.(P61) 表 4-2-4 急救、搶救器材一覽表未填寫放置地點。 14.(P62) 表 4-2-5、鄰近醫療機關緊急救護聯絡清冊未填寫。 15.(P65) 表 5-1-1、校園周邊自我檢查表未填寫。 16.(P67) 表 5-1-2、校園周邊環境檢查表未填寫。 17.(P68) 表 5-1-3、輪值人員班表未填寫。 18.(P74) 表 5-2-2、各棟建築物避難引導人員表依學校建物三棟填寫相關負責人員。 19.(P78) 表 5-2-4、急救、搶救器材一覽表未填寫放置地點。 20.(P79) 表 5-2-5、鄰近醫療機關緊急救護聯絡清冊未填寫。 21.(P86) 表 6-1-4、火災預防管理編組未填寫。 22.(P98) 表 7-1-1、校園環境衛生調查表未填寫。 23.(P117) 表 9-2-1、飲食衛生管理檢核表未填寫。 24.(P134) 表 11-2-1、績效考核表未填寫。 25.最後缺校園災害防救計畫書簽核之掃描檔。
	瑞里國小	1. 封面資訊請填寫或刪除。 2. P3 表 1-1-2，1-1-3 總務主任電話資訊不同。 3. P25 表 2-1-5 通報內容，通報人依工作分組應為訓導組長。 4. 計畫書中標示為訓導處者均應改為教導處。

		5. 掃描檔請附最新檔案。
	瑞峰國小	1. 表目錄表 1-1-2 列 103 學年度，請更新至 108 學年度。 2. P3 表 1-1-1 填表日期為 104 年，請更新。 3. 計劃書中標示為訓導處者均應改為教導處。 4. P56 表 4-2-4、急救、搶救器材一覽表(風水災害)請填寫存放位置。 6. 無演練腳本
	太和國小	1. P20 表 2-7 急救、搶救器材清單請填寫存放位置。 2. 計劃書中標示為訓導處者均應改為教導處。 3. P23 照片說明「哈姆立克法之演練」刪除。 4. P66 缺掃描檔。
	仁和國小	1. 表目錄表 1-2 列 106 學年度請修正，「錯誤! 尚未定義書籤。」請修正。 2. 計劃書中標示為訓導處者均應改為教導處。 3. 缺附錄掃描檔。
	大南國小	1. 目錄編碼與計畫書內容部分不符請修正。 2. P18 通報內容-教務主任非陳佩君請修正。 3. P24 表 2-1-挖掘工具存放位置未填列。 4. 計劃書中標示為訓導處者均應改為教導處。 5. P53 表 5-1 輪值人員班表請排定。 6. P54 表 5-2 潛在坡地災害分析表請填列。
竹崎鄉	竹崎國小	1. P1~1.2 人員狀況 107 年請更新至 108 年度。 2. P2 表 1-1 108 年度學生人數與 P1 中 1.2 人員狀況所表述之人數不同請修正。 3. P21 表 2-2 外部支援單位聯絡清冊，請填上可支援工具或技術。 4. P23 表 2-3 歷年校園事故統計表，請將相關資料確認並填寫。 5. P23~P27 表 2-4 縣立竹崎國小校區災害潛勢評估結果，請至教育部防災教育資訊網(https://disaster.moe.edu.tw/) GIS 圖臺下載災害潛勢圖資相關資料，且須下載至 108 年度之資料。 6. P28 圖 2-1 校園災害潛勢申復作業流程圖，相關資料無須置於防災計畫中。 7. P31 表 2-5 學校辦理全校性防災教育教學與宣導活動情形，請補上照片。 8. P32 表 2-6 學校辦理防災避難演練情形，請補上照片。 9. P33 圖 2-2 家庭防災卡，可於下方加註所屬地區的災民收容所讓家長參考。 10. P40 表 2-7 歷年災害防救計畫經費編列統計表，需補上 108 年度經費。 11. P44 圖 3-1 地震災害疏散路線圖，所用版本非最新版本，請修正；貴校避難路線圖標題為火災路線，請更正。 12. P53 圖 4-1 淹水災害垂直避難路線圖，所用版本非最新版本，請修正。

	13.P55 人為災害為貴校之低潛勢災害，此篇章可刪除。 14.P80 所放之校園建築管理檢核表(每一學期初進行檢核)，資料查核日期非最新日期請修正，需再放一份天然災害管理檢核表掃描檔。 15.P82 演練腳本年度請更正為當年度。目前地震第一時間以就地掩蔽，臥躲在桌下（至少頭頸部在桌子下方以確保能受到保護）、兩手抓穩桌腳（避免晃動時桌子移動，頭頸未受到保護）為主要掩避方式，無須先開門關燈，請修正；另貴校要求學生搖晃桌子，學生驚慌尖叫，以求真實是否適當請考量。
龍山國小	1. 貴校所用計畫範本格式不是新版格式，建議 109 年度時至教育部防災教育資訊網(https://disaster.moe.edu.tw/)下載最新版。 2. 封面校名須填寫完整嘉義縣縣立。 3. P5 表 1-2 須填寫完整 108 年度學生人數與 1.2 人員狀況所表述之人數不同請修正。 4. P10 校區周邊道路圖，應至 google 搜尋並截圖，請修正。 5. P12-13 表 2-8 校園災害防救委員會名冊，請填寫完整。 6. P15 表 2-9 教職員工數 49 人(含)以下組織分工表，人員職務請確認，林瑞益身為副指揮官又擔任通報組組長，是否適宜，請調整。 7. P16 表 2-10 輻射災害各應變小組主要應變事項，確認標題。 8. P25 表 2-11 歷年校園事故統計表，請依照學校狀況確實填寫。 9. P25-29 表 2-12 校本部校區縣立龍山國小災害潛勢評估結果，請至教育部防災教育資訊網(https://disaster.moe.edu.tw/) GIS 圖臺下載災害潛勢圖資相關資料，且須下載至 108 年度之資料。 10.P30 圖 2-11 校園災害潛勢申復作業流程圖，相關資料無須置於防災計畫中。 11.P34 表 2-13 學校辦理全校性防災教育教學與宣導活動情形，請加上文字說明。 12.P36 圖 2-3 家庭防災卡，可於下方加註所屬地區的災民收容所讓家長參考。 13.P40 表 2-14 各棟建築各棟建築物避難引導人員表，各建物樓層需再安排就近的救護人員（避免每樓層皆同一人為救護人員），以便協助校護救護。 14.P43 表 2-15 歷年災害防救計畫經費編列統計表，應列歷年災害防救計畫經費編列並呈現相關資料。 15.P45 表 3-1 潛在地震災害分析表，應依學校狀況確實填寫。 16.P49 圖 3-2 地震災害疏散路線圖，所用版本非最新版本，請修正。 17.P60 圖 4-2 淹水災害垂直避難路線圖，所用版本非最新版本，請修正。 18.P63-112 坡地等災害為貴校之低潛勢災害，相關篇章可刪除。 19.P136-137 校園環境安全檢核表無須放入。

		20.P141 演練腳本年度請更正為當年度。目前地震以就地掩蔽，趴躲在桌下（至少頭頸部在桌子下方以確保能受到保護）、兩手抓穩桌腳（避免晃動時桌子移動，頭頸未受到保護）為主要掩蔽方式，請修正。
	鹿滿國小	1. 封面下方日期請改為 108 年度年初之日期。 2. 貴校所用計畫範本格式不是新版格式，建議 109 年度時至教育部防災教育資訊網(https://disaster.moe.edu.tw/)下載最新版。 3. P3 表 1- 3 人員狀況所表請更新至 108 年度。 4. P4-8 各建物各樓層平面圖須清楚可辨。 5. P14 表 2- 16 輻射災害各應變小組主要應變事項，確認標題。 6. P22 表 2- 17 歷年校園事故統計表，請將相關資料確認填寫。 7. P20-24 表 2- 18 縣立鹿滿國小校區災害潛勢評估結果，請至教育部防災教育資訊網(https://disaster.moe.edu.tw/) GIS 圖臺下載災害潛勢圖資相關資料，且須下載至 108 年度之資料。 8. P27 圖 2- 4 校園災害潛勢申復作業流程圖，相關資料無須置於防災計畫中。 9. P29 表 2- 19 搶救器材及緊急救護用品清單，數量填錯位置，請修正，並補上存放位置。 10. P30 表 2- 20 學校辦理全校性防災教育教學與宣導活動情形，請放較新的資料，日期請修正。 11. P31 表 2- 21 學校辦理防災避難演練情形，請放較新的資料，日期請修正。 12. P33 圖 2- 5 家庭防災卡，可於下方加註所屬地區的災民收容所讓家長參考。 13. P39 表 2- 22 歷年災害防救計畫經費編列統計表，須逐年列出相關經費。 14. P41 表 3- 2 潛在地震災害分析表，須依學校狀況填寫。 15. P43 圖 3- 3 地震災害疏散路線圖，請貼於新版格式上，須有圖例說明。 16. P53 圖 4- 3 淹水災害垂直避難路線圖，水避難應往高處，所用疏散圖與地震相同，請再確認。 17. P56-113 坡地等災害為貴校之低潛勢災害，相關篇章可刪除。 18. P125 應放置環境安全（建築及天然災害）檢核表掃描檔。 19. P126 請放 108 年度之演練腳本即可。目前地震以就地掩蔽，趴躲在桌下（至少頭頸部在桌子下方以確保能受到保護）、兩手抓穩桌腳（避免晃動時桌子移動，頭頸未受到保護）為主要掩蔽方式。
	內埔國小	1. PIII 表目錄中表 1- 2 105 年度學生人數，請更新至 108 學年度。 2. P2 表 1- 4 107 年度學生人數，請更新至 108 學年度。 3. P3、P4 建物各樓層平面圖須清楚可辨，請再放大些。 4. P13 表 2- 23 輻射災害各應變小組主要應變事項，確認標題。 5. P21 表 2- 24 歷年校園事故統計表，盤點狀況後依實際狀況填

		寫。 6. P21~P24 表 2- 25 縣立內埔國小校區災害潛勢評估結果，請至教育部防災教育資訊網(https://disaster.moe.edu.tw/) GIS 圖臺下載災害潛勢圖資相關資料，且須下載至 108 年度之資料。 7. P25 圖 2- 6 校園災害潛勢申復作業流程，相關資料無須置於防災計畫中。 8. P33 圖 2- 7 家庭防災卡，可於下方加註所屬地區的災民收容所讓家長參考。 9. P45 表 2- 26 歷年災害防救計畫經費編列統計表，應列出相關經費。 10. P67 應放置環境安全（建築及天然災害）檢核表。 11. P78 貴校有幼兒園，幼兒園的疏散、安置須額外列入腳本中。
	圓崇國小	1. PIV 表目錄中，表 1- 2 為 105 年度學生人數，請更新至 108 學年度。 2. P3-6 建物各樓層平面圖須清楚可辨，請再調整。 3. P7 校區平面配置圖，須清楚可辨，請再調整。 4. P12 表 2- 27 輻射災害各應變小組主要應變事項，確認標題，及代理人。 5. P17 表 2- 28 外部支援單位聯絡清冊，請列出可支援工具或技術。 6. P19 表 2- 29 歷年校園事故統計表，105 年度之後的資料若有請補上。 7. P20-23 表 2- 30 縣立圓崇國小災害潛勢評估結果，，請至教育部防災教育資訊網(https://disaster.moe.edu.tw/) GIS 圖臺下載災害潛勢圖資相關資料，且須下載至 108 年度之資料。 8. P24 圖 2- 8 校園災害潛勢申復作業流程，相關資料無須置於防災計畫中。 9. P27 表 2- 31 學校辦理全校性防災教育教學與宣導活動情形，請更新日期。 10. P30 圖 2- 9 家庭防災卡，可於下方加註所屬地區的災民收容所讓家長參考。 11. P40 表 2- 32 歷年災害防救計畫經費編列統計表資料請寫至 108 年度。 12. P45 圖 3- 4 地震災害疏散路線圖，有新的格式樓梯可容納人數免標示。 13. P50 人為災害為貴校之低潛勢災害，此篇章可刪除。 14. P74.應放置環境安全（建築及天然災害）檢核表。 15. P83 貴校有特教班，特教班的疏散、安置須額外列入腳本中。
	中興國小	1. 貴校所用計畫範本格式不是新版格式，建議 109 年度時至教育部防災教育資訊網(https://disaster.moe.edu.tw/)下載最新版。 2. PIV 表目錄中表 1- 2 104 年度學生人數，請更新至 108 學年度。 3. P2 表 1- 5 104 年度學生人數，請更新至 108 學年度；表中人數

		跟 1.2 人員狀況中所陳述數量不同，請確認。 4. P15 家長會長若已改選，相關資料請更新。 5. P16 表 2- 33 歷年校園事故統計表，盤點狀況後依實際狀況填寫。 6. P17 表 2- 34 縣立中興國小災害潛勢評估結果，請至教育部防災教育資訊網(https://disaster.moe.edu.tw/) GIS 圖臺下載災害潛勢圖資相關資料，且須下載至 108 年度之資料。 7. P21 圖 2- 10 校園災害潛勢申復作業流程，相關資料無須置於防災計畫中。 8. P22 表 2- 35 搶救器材及緊急救護用品清單，請填上存放位置。 9. P25 表 2- 36 學校辦理防災避難演練情形，請補上演練後檢討改善紀錄。 10. P26 圖 2- 11 家庭防災卡，可於下方加註所屬地區的災民收容所讓家長參考。 11. P26 表 2- 37 收容所總配置表，應填寫關資料。 12. P29 表 2- 38 各棟建築各棟建築物避難引導人員表，引導人員及被引導人員需分樓層填寫；救護人員建議一樓安排一人（非同一人），以利作業及支援。 13. P31 表 2- 39 歷年災害防救計畫經費編列統計表，應逐年填寫。 14. P41 表 4- 3 潛在坡地災害分析表，若坡地災害是貴校之潛勢災害，則須填寫此表。 15. P44 圖 4- 1 坡地災害校外疏散避難路線圖，應為離開校園疏散至校外避難之路線。 16. P46 人為災害為貴校之低潛勢災害，此篇章可刪除。 17. P63 應放置環境安全（建築及天然災害）檢核表。 18. P66 貴校有幼兒園，幼兒園的疏散、安置須額外列入腳本中。 19. P75 此計畫需會簽校內相關處室及家長會並於計畫中放置會簽文件之掃描檔。
	桃源國小	1. P20 表 2-7 災害潛勢評估結果，資料請更新至 108 年度。 2. P24 申復資料可刪除。 3. 內容詳實，請依計畫實施。
	中和國小	1. 貴校所用計畫範本格式不是新版格式，建議 109 年度時至教育部防災教育資訊網(https://disaster.moe.edu.tw/)下載最新版。 2. 請補上： 附錄 1 校園環境安全檢查表之掃描檔 附錄 2 演練腳本 附錄 3 校園災害防救計畫書簽核之掃描檔
	光華國小	1. P19 表 2-7 災害潛勢評估結果，資料請更新至 108 年度。 2. P23 申復資料可刪除。 3. 請補上： 附錄 1 校園環境安全檢查表之掃描檔 附錄 2 演練腳本

		附錄 3 校園災害防救計畫書簽核之掃描檔
	沙坑國小	1. 貴校所用計畫範本格式不是新版格式，建議 109 年度時至教育部防災教育資訊網(https://disaster.moe.edu.tw/)下載最新版。 2. P5 及往後圖表之 [撰寫說明：、註：、[說明： 等文字及說明請刪除。 3. P6-9 有加底線斜體之說明文字請刪除。 4. 請補上： 附錄 1 校園環境安全檢查表之掃描檔 附錄 2 演練腳本 附錄 3 校園災害防救計畫書簽核之掃描檔
	義仁國小	1.P20 申復資料可刪除。 2.內容詳實，請依計畫實施。